



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 22.04.2024
Αρ.Πρωτ. 12830

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δημ.Δημητροπούλου

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025232

Email : d.dimitropoulou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. **54/2024** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε αντίγραφο της με αρ. **54/2024** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας εκσκαφής ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (σχετ. η με αρ. **4685/15.02.2024** αίτηση)», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΑΦΝΟΥΛΑ ΧΑΡΙΣΗ - ΜΠΙΛΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθ. 7/2024
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **54/2024**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας εκσκαφής ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (σχετ. η με αρ. 4685/15.02.2024 αίτηση)»

Στη Γλυφάδα σήμερα, την 10η του μήνα **Απριλίου** του έτους **2024** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **7.30 μ.μ.** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **10868/05.4.2024** έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση της Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 6 του Ν. 5056/2023 (163 Α΄), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε **σύνολο 35 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 29**, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ** Γεωργία, **ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ** Σταύρος, **ΔΕΝΑΞΑ** Ελένη, **ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ** Πέτρος, **ΚΑΡΑΧΟΥ-ΣΚΟΥΤΑΡΗ** Ελένη, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ** Μαρία, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ** Χρήστος, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Ιωάννης, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΤΣΑΚΙΡΗΣ** Δημήτριος, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Νικόλαος, **ΧΑΝΤΖΟΣ** Εμμανουήλ, **ΧΑΡΙΣΗ-ΜΠΙΛΙΑ** Δαφνούλα, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΓΙΑΧΟΣ** Παναγιώτης, **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος, **ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ** Αργυρώ, ήτοι συνολικά **29** Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ** τέσσερις (4) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. :

- **ΒΡΥΖΙΔΗΣ** Νικόλαος, **ΜΑΡΟΥΛΗ** - **ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ** Ελεονώρα, **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, **ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ** Γεώργιος, στο στάδιο των ερωτήσεων

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ** οχτώ (8) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. :

- **ΚΑΡΑΧΟΥ-ΣΚΟΥΤΑΡΗ** Ελένη, **ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ** Χρήστος, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Ιωάννης, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, στη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ.
- **ΚΑΥΚΑ** Άννα, στη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ** δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. **ΔΗΜΟΥ** Σπυρίδων, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρών και ο **Δήμαρχος** κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ** **ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, που καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση της Προέδρου.

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης υποβλήθηκαν από δημοτικούς συμβούλους ερωτήσεις για διάφορα θέματα, στις οποίες απάντησαν κατά περίπτωση ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι.

Κατά διάρκεια της συνεδρίασης και μετά το στάδιο των ερωτήσεων-απαντήσεων **προτάχθηκε προς συζήτηση το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** .

Στο 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας εκσκαφής ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (σχετ. η με αρ. 4685/15.02.2024 αίτηση)**», η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:



Δήμος Γλυφάδας, 28/03/2024

Αριθμ. Πρωτ.: 9640/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Έ. Παμούκη τηλ.: 213-2141423

ΠΡΟΣ : κα. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

ΣΧΕΤ. : Η με αρ. πρωτ. 4685/15.02.2024 αίτηση της εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

Σας διαβιβάζουμε την παραπάνω σχετική αίτηση της εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, η οποία αφορά στη χορήγηση άδειας εκσκαφής στο οδόστρωμα των παρακάτω οδών του Δήμου μας προκειμένου να γίνουν εργασίες τοποθέτησης καλωδίων ως εξής :

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΗΚΟΣ(ση)	ΠΛΑΤΟΣ(ση)	ΒΑΘΟΣ(ση)
1	ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ	69,00	0,50	1,00
2	Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΟΜΗ	11,00	0,70	1,30
3	ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΑΠΟ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΕΩΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗ	730,00	0,50	1,00
4	Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ (ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΟΜΗ)	11,00	0,70	1,30
5	ΕΛΠΙΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ (ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΟΜΗ)	8,00	0,70	1,30
6	ΝΑΥΣΙΚΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ (ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΟΜΗ)	19,00	0,70	1,30
7	ΜΕΡΟΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ (ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΟΜΗ)	8,00	0,70	1,30
8	ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΟΜΗ)	11,00	0,70	1,30
9	ΤΣΙΤΣΑΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ (ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΟΜΗ)	7,00	0,70	1,30
10	ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΤΣΙΤΣΑΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ	10,00	1,00	1,30

Σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της μελέτης του και αναφορικά με τις εκσκαπτικές εργασίες σημειώνουμε πως :


Οι συγκεκριμένες εργασίες αφορούν την κατασκευή ενός υπογείου καλωδίου γραμμής 20 KV, που σχετίζεται με το ΒΚΧ-5342 IRC ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ που βρίσκεται στο Δήμο Γλυφάδας και θα εκτελεστούν από τα συνεργεία του Αναδόχου της Επιχείρησης «ΙΝΤΡΑΚΑΤ».

Οι σκαπτικές εργασίες θα λάβουν χώρα επί του οδοστρώματος με συνολικό μήκος εκσκαφής 884,00μ.


Οι εργασίες θα ξεκινήσουν από την ημερομηνία έκδοσης της αδείας και θα ολοκληρωθούν σε διάστημα τριάντα (30) ημερών, με την προϋπόθεση ότι δε θα εμφανιστούν τεχνικές δυσκολίες στην εκτέλεση των εργασιών,

Στη συνέχεια σας περιγράφουμε τη μέθοδο που θα γίνουν οι σχετικές εργασίες.

1. Για το τμήμα του έργου που αφορά την τοποθέτηση του αγωγού επί του οδοστρώματος, το βάθος θα είναι 1,00 μ. και το πλάτος θα είναι 0,50 μ. Η εγκατάσταση του αγωγού και η επίχωση θα γίνει σύμφωνα με την παρακάτω τυποποίηση (U-2) , η δε επαναφορά θα γίνει στην πρότερη κατάσταση.



2. Για τη διέλευση του αγωγού κάθετα (εγκάρσια τομή), θα απαιτηθεί κατασκευή (U-2B1) διαβάσεων με τη μέθοδο του ανοιχτού σκάμματος με βάθος 1,20 μ και πλάτος 0,70 μ εκάστη σύμφωνα με παρακάτω σκαρίφημα. οι τομές θα γίνουν με αρμοκόφτη για τη μη διατάραξη του υπολοίπου οδοστρώματος και την τέλεια συναρμογή του νέου με το παλιό οδόστρωμα. Τα προϊόντα εκσκαφής θα απομακρύνονται άμεσα κατά τη διάρκεια της εκσκαφής.



Σημειώνουμε ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρξει ανοικτό κατά μήκος όρυγμα τριακοσίων (300) μέτρων, διότι αυτό είναι το μήκος των στροφείων των αγωγών, το οποίο είναι τυποποιημένο και οι εργασίες θα εκτελούνται χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, λαμβάνοντας ο ανάδοχος όλα τα μέτρα ασφάλειας.

Ταυτόχρονα σας γνωρίζουμε πως προκειμένου να χορηγηθεί η σχετική άδεια τομής, θα απαιτηθούν από τον αιτούντα τα παρακάτω:

1. Η εγκοπή του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα θα γίνει με κόφτη ασφάλτου, η δε αποκατάσταση με μεγάλη επιμέλεια χωρίς εξάρσεις (σαμάρια).
2. Η αποκατάσταση των τομών θα γίνει σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές του ΥΠΟΜΕΔΙ και των πεζοδρομίων σύμφωνα με την 32/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στο υφιστάμενο πράσινο (δένδρα, θάμνοι, γκαζόν) ώστε να αποφευχθούν αποψιλώσεις και να επιτυγχάνεται πλήρης επαναφορά.
3. Εφίσταται μεγάλη προσοχή στα δημοτικά δίκτυα φωτισμού — άρδευσης.
4. Όλες οι εργασίες πρέπει να γίνουν έντεχνα, με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και σήμανσης για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας και της προσπέλασης των κατοίκων στις κατοικίες τους και σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει το χρονοδιάγραμμα που θα εγκριθεί.
5. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του προς τα παραπάνω ο Δήμος θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια καθώς και στις απαραίτητες αποκαταστάσεις σε βάρος της από 30-03-2022 και υπ' αριθ. ΒΤD018847/Β' Εγγυητικής Επιστολής της ποσού 30.000 € ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

Επίσης αναφέρουμε πως σε ανταπόδοση της όχλησης που θα δημιουργηθεί στην πόλη, θα γίνει συντήρηση όλου του πλάτους της οδού Παναγούλη από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή της ανάπλασης του Ελληνικού, όπως έχει ήδη συμφωνηθεί με τη Δημοτική Αρχή.

Λόγω του μεγάλου μήκους απαιτούμενων τομών, λαμβάνοντας υπ' όψιν την υπ' αριθμ. 163/2004 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Συνημμένα :

Η με αρ. πρωτ. 4685/15.02.2024 αίτηση της εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΠΑΜΟΥΚΗ ΕΛΕΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Η Αναπ. Πρ/νη Τμ. Οδοποιίας και

Κυκλοφορίας της ΤΥΔΓ
ΚΑΣΟΥΡΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Την εισήγηση της της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τη με αρ. πρωτ. 4685/15.02.2024 αίτηση της εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ
Κι έχοντας υπόψη:
- Την υπ' αριθμ. 163/2004 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή αναλυτικά αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, κατά την οποία δήλωσαν παρών ο κ. Στεφανίδης Αλέξιος και η κ. Θεοφιλοπούλου Αργυρώ, η κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 163/2004 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη χορήγηση άδειας εκσκαφής στο οδόστρωμα των παρακάτω οδών του Δήμου μας προκειμένου να γίνουν εργασίες τοποθέτησης καλωδίων ως εξής:

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΗΚΟΣ(ση)	ΠΛΑΤΟΣ(ση)	ΒΑΘΟΣ(ση)
1	ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ	69,00	0,50	1,00
2	Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΟΜΗ	11,00	0,70	1,30
3	ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΑΠΟ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΕΩΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗ	730,00	0,50	1,00
4	Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ (ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΟΜΗ)	11,00	0,70	1,30
5	ΕΛΠΙΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ (ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΟΜΗ)	8,00	0,70	1,30
6	ΝΑΥΣΙΚΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ (ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΟΜΗ)	19,00	0,70	1,30
7	ΜΕΡΟΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ (ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΟΜΗ)	8,00	0,70	1,30
8	ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΟΜΗ)	11,00	0,70	1,30
9	ΤΣΙΤΣΑΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ (ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΟΜΗ)	7,00	0,70	1,30
10	ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΤΣΙΤΣΑΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΓΙΑΝΑΓΟΥΛΗ	10,00	1,00	1,30

Οι συγκεκριμένες εργασίες αφορούν την κατασκευή ενός υπογείου καλωδίου γραμμής 20 KV, που σχετίζεται με το ΒΚΧ-5342 IRC ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ που βρίσκεται στο Δήμο Γλυφάδας και θα εκτελεστούν από τα συνεργεία του Αναδόχου της Επιχείρησης «ΙΝΤΡΑΚΑΤ».

Οι σκαπτικές εργασίες θα λάβουν χώρα επί του οδοστρώματος με συνολικό μήκος εκσκαφής 884,00μ.

Προκειμένου να χορηγηθεί η σχετική άδεια τομής, θα απαιτηθούν από τον αιτούντα τα παρακάτω:

1. Η ενκοπή του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα θα γίνει με κόφτη ασφάλτου, η δε αποκατάσταση με μεγάλη επιμέλεια χωρίς εξάρσεις (σαμάρια).
2. Η αποκατάσταση των τομών θα γίνει σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές του ΥΠΟΜΕΔΙ και των πεζοδρομίων σύμφωνα με την 32/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στο υφιστάμενο πράσινο (δένδρα, θάμνοι, γκαζόν) ώστε να αποφευχθούν αποψιλώσεις και να επιτυγχάνεται πλήρης επαναφορά.
3. Εφίσταται μεγάλη προσοχή στα δημοτικά δίκτυα φωτισμού — άρδευσης.
4. Όλες οι εργασίες πρέπει να γίνουν έντεχνα, με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και σήμανσης για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας και της προσπέλασης των κατοίκων στις κατοικίες τους και σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει το χρονοδιάγραμμα που θα εγκριθεί.
5. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του προς τα παραπάνω ο Δήμος θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια καθώς και στις απαραίτητες αποκαταστάσεις σε βάρος της από 30-03-2022 και υπ' αριθ. ΒΤΔ018847/Β' Εγγυητικής Επιστολής της ποσού 30.000 € ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

Σημειώνεται ότι η έγκριση δίνεται με την προϋπόθεση πως σε ανταπόδοση της όχλησης που θα δημιουργηθεί στην πόλη, θα γίνει συντήρηση όλου του πλάτους της οδού Παναγούλη από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή της ανάπλασης του Ελληνικού, όπως έχει ήδη συμφωνηθεί με τη Δημοτική Αρχή.

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα,

Γλυφάδα, 19.04.2024

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΑΦΝΟΥΛΑ ΧΑΡΙΣΗ - ΜΠΙΛΙΑ